

每三个月进行的检查维护（B级）：

- ◆日常检查维护内容；
- ◆进气过滤器检查，必要时更换；
- ◆油雾分离器检查，必要时更换；
- ◆冷却器性能检查；
- ◆检查相关螺栓是否松动，必要时紧固；
- ◆控制柜检查清洁，检查接线是否松动；
- ◆电机添加润滑脂（参见铭牌或说明书）；
- ◆IGV/BOV动作检查。